



ข้อกำหนดการจ้าง (Term of Reference : TOR)

งานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ของโรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โรงงานที่ 2 (20 ตัน)

1. ความเป็นมา

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด มีหน้าที่เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ในเขตกรุงเทพมหานครและนำมากำจัดที่โรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้ออ่อนนุช (โรงงานที่ 2 และ โรงงานที่ 3) โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาสัญญา ซึ่งในการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยเตาเผาโรงงานที่ 2 จะมีสถานีก๊าซปิโตรเลียมเหลวทำหน้าที่ในการจ่ายเชื้อเพลิงเข้าสู่ระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ เพื่อใช้ในการจุดติดไฟ รักษาระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม และสนับสนุนให้กระบวนการเผาไหม้มูลฝอยเป็นไปอย่างสมบูรณ์และปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโรงงานที่มีสถานีก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงพลังงานเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 โดยผู้ประกอบกิจการที่มีสถานีก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะต้องทำการทดสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ทุก 1 ปี

จากการตรวจสอบสภาพการใช้งานในปัจจุบัน พบว่ามีอุปกรณ์และระบบบางส่วนเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์สถานีก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุการรั่วไหลและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการ และเพื่อสามารถทดสอบต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ประจำปีได้

บริษัทฯ จึงต้องสรรหาผู้รับจ้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานีก๊าซปิโตรเลียมเหลว ของโรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้ออ่อนนุช โรงงานที่ 2 (20 ตัน) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อปรับปรุงสถานีก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สำหรับการจ่ายเชื้อเพลิงเข้าสู่ระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2.2 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ประจำปี 2569

3. คุณสมบัติทั่วไป

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทยที่จดทะเบียนและแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างครั้งนี้ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรับรองจนถึงวันยื่นเสนอราคา (แนบเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ)
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้
- 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.10 ผู้รับจ้างต้องมีความรู้ที่เกี่ยวกับการปรับปรุง ซ่อมบำรุง สถานีก๊าซปิโตรเลียมเหลว พร้อมแนบผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (แนบเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ)

4. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน (Project Schedule) ตั้งแต่เริ่มงานจนถึงงานแล้วเสร็จ ส่งมอบงาน รวมถึงมาตรการฉุกเฉิน แนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ว่าจ้าง (แนบเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ)
- 4.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารแสดงรายละเอียดขั้นตอน รายการวัสดุ อุปกรณ์และราคาของงานจ้างนี้อย่างครบถ้วน (แนบเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ)

4.3 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงานตนเอง โดยต้องปฏิบัติตามต่อไปนี้

- ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอต่อการใช้งานและต้องระมัดระวังอันตรายต่างๆ และต้องมีอุปกรณ์สัญญาณเตือนต่างๆ เช่น แสง ป้าย รั้วกัน อื่นๆ ให้เห็นการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานต่อผู้ปฏิบัติงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องรอบๆ ด้าน

- ต้องจัดให้มีการป้องกันการเริ่มทำงานของสถานีก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยการตัดแยกระบบพลังงานเพื่อป้องกันอันตรายจากการจ่ายพลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการปรับปรุงและทดสอบสถานีก๊าซปิโตรเลียมเหลว

4.4 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น อันมีผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการจ้าง (TOR) ฉบับนี้ หรือตามสัญญาหรือตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้

4.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกาย และชีวิต สุขภาพอนามัย รวมถึงทรัพย์สินทั้งบุคคลของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้าง และบุคคลภายนอกในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงงาน โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้างเอง

4.6 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินการอื่นๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เริ่มดำเนินการจนกว่าการดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีให้คิดชัดหรือเกิดผลกระทบต่อผู้ว่าจ้าง

4.7 กรณีผู้รับจ้างหยุดชะงักหรือไม่สามารถดำเนินงานได้ตามสัญญาและ/หรือแผนการดำเนินงาน ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ว่าจ้างทันทีและผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขทันทีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

4.8 ผู้รับจ้างต้องมีความพร้อมด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการสอบเทียบหรือการตรวจเช็ค ตามรอบการใช้งานและต้องทำรายงานแจ้งการนำเครื่องมือ เครื่องจักรส่งต่อวิศวกรควบคุมงานทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ เครื่องจักร เข้า-ออก ในพื้นที่การทำงานทุกครั้ง

4.9 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการถ่ายเทและบริหารจัดการก๊าซคงค้างภายในระบบท่อและถังเก็บก๊าซให้มีความปลอดภัยสูงสุด ก่อนเริ่มต้นดำเนินการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกชนิด โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

4.10 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพให้มีความปลอดภัยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยต้องเป็นอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายการต่อไปนี้

4.10.1 Pressure Gauge 0-300 psi / with valve 1/4" จำนวน 4 ชุด

4.10.2 Pressure Gauge 0-60 psi / with valve 1/4" จำนวน 1 ชุด

4.10.3 Safety Relief Valve 1/4", 250 psi / with valve 1/4" จำนวน 8 ชุด

4.10.4 Emergency Shutoff Valve Size: 2" จำนวน 1 ตัว

4.10.5 Emergency Shutoff Valve Size: 1.1/4" จำนวน 1 ตัว

4.10.6 Cable Release for Emergency Shutoff Valve จำนวน 1 ชุด

4.10.7 High Pressure Regulator Size: 1" จำนวน 2 ตัว

4.10.8 High Pressure Regulator Size: 2" จำนวน 2 ตัว

4.10.9 Ball Valve Size: 2" จำนวน 4 ตัว

4.10.10 Ball Valve Size: 1" จำนวน 4 ตัว

4.10.11 งานร้อยท่อและเดินสายไฟ (Conduit & Cable Wiring) สำหรับ Gas Detector จำนวน 1 ชุด

4.10.12 งานร้อยท่อและเดินสายไฟ (Conduit & Cable Wiring) สำหรับ LPG Vaporizer No.2 จำนวน 1 ชุด

4.10.13 วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ (Consumable Material) จำนวน 1 ชุด

4.11 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการล้างทำความสะอาด เปลี่ยนถ่ายน้ำภายในเครื่องต้มก๊าซ พร้อมทั้งเติมน้ำยาป้องกันสนิม ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด เพื่อยืดอายุการใช้งาน

4.12 ภายหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบรอยรั่วซึมของระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ที่ทำการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด พร้อมทดสอบการทำงานของระบบตัดก๊าซฉุกเฉิน เพื่อยืนยันความพร้อมและมาตรฐานความปลอดภัยก่อนส่งมอบงาน

4.13 ระหว่างการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการก๊าซคงค้างและการทดสอบระบบ ผู้รับจ้างต้องกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดประกายไฟอย่างเด็ดขาด พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินและเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมไว้ประจำจุดปฏิบัติงานตลอดเวลา

4.14 ในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมและทดสอบสถานีก๊าซปิโตรเลียมเหลว หากผู้รับจ้างตรวจพบจุดอื่นที่ชำรุดเสียหายนอกเหนือจากที่ได้กำหนดในขอบเขตการดำเนินงานนี้ ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายงานนำเสนอให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

4.15 ในระหว่างการดำเนินงาน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบริเวณและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตามขอบเขตการดำเนินงานให้เกิดความปลอดภัย ไม่เป็นอุปสรรค ปัญหาต่อบุคคล สถานที่สาธารณะข้างเคียงหากเกิดผลกระทบจากการดำเนินงาน ผู้รับจ้างต้องแก้ไข ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิม

4.16 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบสถานที่การดำเนินงานและอุปสรรคต่างๆ หากมีหรือพบอุปสรรคใดๆ จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า เพื่อที่จะได้ประสานงานหาแนวทางแก้ไข ในการนี้ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิด ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาต่างๆ ผู้รับจ้างจะเรียกร้องกับผู้ว่าจ้างมิได้

4.17 พนักงานทั้งหมดของผู้รับจ้างที่เข้าดำเนินงานตามขอบเขตงานนี้ ทั้งในโรงงานและภายนอกโรงงาน รวมถึงบริเวณพื้นที่ต่างๆ ที่เข้าดำเนินงานของผู้ว่าจ้างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด

4.18 ก่อนเข้าดำเนินการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ว่าจ้างให้ทราบล่วงหน้า และเข้าร่วมวางแผนกับทีมของผู้ว่าจ้างเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผู้รับจ้างเริ่มงาน

4.19 เมื่องานแล้วเสร็จผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงจัดเก็บเศษวัสดุและรอยเปื้อน ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

4.20 ผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียด และทำความเข้าใจในข้อกำหนดตลอดจนปัญหาขัดแย้งหรือข้อความที่ไม่ชัดเจนต่าง ๆ ให้ถูกต้องเสียก่อน เมื่อผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการแล้วเกิดมีปัญหากจากข้อขัดแย้งหรือคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจนก็ตาม แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการตามหลักเทคนิคผู้รับจ้างจะต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องเต็มที่และจะไม่เรียกร้องขอต่อสัญญาตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น

5. ความรับผิดชอบหลังส่งมอบงาน

5.1 เฉพาะส่วนของงานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผู้รับจ้างมีระยะเวลาความรับผิดชอบหลังส่งมอบงานมีระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานและผู้ว่าจ้างตรวจรับงานงวดสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาความรับผิดชอบหลังส่งมอบงาน

5.2 ในช่วงระยะเวลาความรับผิดชอบหลังส่งมอบงาน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกับส่วนงานที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ผู้รับจ้างต้องสามารถแก้ไขซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ภายใน 48 ชั่วโมง

6. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอที่แสดงราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว รวมทั้งเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ที่กำหนดไว้ตามขอบเขตการดำเนินงานในข้อ 4. ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

6.1 รายการเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ

ลำดับ	รายการ	รับรองคุณสมบัติตามลำดับข้อ
1	หนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทยที่จดทะเบียนและแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล	3.7
2	เอกสารแสดงจำนวนผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอราคา	3.10

6.2 รายการเอกสารประกอบการพิจารณาด้านเทคนิค

ลำดับ	รายการ
1	แผนการดำเนินงานและระยะเวลา (Project Schedule)
2	เอกสารแสดงรายละเอียดขั้นตอน รายการวัสดุ อุปกรณ์และราคา ของงานจ้างนี้ อย่างครบถ้วน
3	เอกสารอื่นที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการจ้าง (Term of Reference: TOR)

6.3 บริษัทฯ จะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว โดยพิจารณาให้คะแนนในการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

หมวด	หลักเกณฑ์การพิจารณา	คะแนน
1	วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ ใบอนุญาตต่างๆ ความพร้อมในการดำเนินงาน	30
2	ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอราคา	30
3	3.1 แผนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และระยะเวลา (Project Schedule) 3.2 เอกสารแสดงรายละเอียดขั้นตอน รายการวัสดุ อุปกรณ์ ของงานจ้างนี้อย่างครบถ้วน	40
รวม		100

ผู้เสนอราคาที่ผ่านเกณฑ์จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และในแต่ละหมวดต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละหมวด จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาด้านราคาโดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

หากผู้เสนอราคารายใด ได้รับการพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ และข้อเสนอด้านเทคนิคแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากข้อเสนอด้านราคา ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจัดให้มีการประชุมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคาแต่ละรายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนก่อนการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค

6.4 การพิจารณาข้อเสนอด้านราคา

บริษัทฯ จะพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คะแนนผ่านเกณฑ์กำหนดทุกราย โดยบริษัทจะต่อรองกับผู้เสนอราคาได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลำดับแรก เมื่อเจรจาตกลงกันเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือเป็นผู้ชนะการประกวดราคา

7. งบประมาณ

งบประมาณการจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีก๊าซปิโตรเลียมเหลว ของโรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ อ่อนนุช โรงงานที่ 2 (20 ตัน) ภายในวงเงินงบประมาณไม่เกิน 449,400 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

8. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

9. การส่งมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

9.1 กำหนดการส่งมอบงานทั้งหมดภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน (ยกเว้น กรณีสถานีก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่พร้อมให้ดำเนินการและต้องเลื่อนกำหนดการ ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ว่าจ้างทันที)

9.2 ส่งรายงานผลการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำนวน 3 ฉบับ พร้อมไฟล์แนบแฟลชไดรฟ์ ส่งให้กับผู้ว่าจ้าง เพื่อพิจารณาตรวจรับงาน และเมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการวางบิล และผู้ว่าจ้างจะดำเนินการชำระเงิน ภายใน 30 วัน

9.3 ให้กำหนดงวดงานและงวดเงิน พร้อมรายละเอียดงาน โดยระบุในใบเสนอราคา และในสัญญาให้ครบถ้วน ทางบริษัทจะจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานในแต่ละงวดงานแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้าง และทางบริษัทได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

10. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง บริษัทจะหักเงินอัตราร้อยละ 10 เพื่อเป็นเงินประกันผลงาน โดยบริษัทจะคืนเงินประกันผลงานดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้าง ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานงวดสุดท้าย และผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินประกันผลงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

11. ค่าปรับ

หากการดำเนินการปรับปรุง และทดสอบและตรวจสอบระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการจ้าง (TOR) ข้อ 8. และ 9. ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดสอง) ต่อวัน ของจำนวนค่าจ้างตามสัญญา

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดหาพัสดุฯ
(นายธนารักษ์ แพงเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการพิจารณาจัดหาพัสดุฯ
(นายอภิชัย บัวอินทร์)

ลงชื่อ..........กรรมการพิจารณาจัดหาพัสดุฯ
(นางสาวรัตน นักรธรรม)